

平成29年度  
 階上最終処分場 放流水の水質試験結果

10月分

項目	採取場所	許容限度	放流水
採水年月日		-	10月5日
検査結果日		-	10月31日
水素イオン濃度	-	5.8~8.6	8.3
生物化学的酸素要求量	mg/L	60	0.5未満
化学的酸素要求量	mg/L	90	9.5
浮遊物質	mg/L	60	2
窒素含有量	mg/L	120	20
異常の有無		-	無
必要な措置を講じた年月日及び内容		-	-