

2019年度
 階上最終処分場地下水の水質試験結果
 2月分

項目	採取場所	許容限度	地下水	
			上流	下流
採水年月日		-	2月19日	2月19日
検査結果日		-	3月6日	3月6日
電気伝導率	mS/m	-	15	45
塩化物イオン	mg/L	-	11	25
異常の有無		-	無	無
必要な措置を講じた年月日及び内容		-	-	-